

## ANEXO IV

CANTIDAD DE SENSORES DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA DE FRÍO SEGÚN EL  
VOLUMEN DE FRUTA A TRATAR

| VOLUMEN DE FRUTA                              | SENSORES DE PULPA | SENSOR DE AMBIENTE |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Menor a 284 m <sup>3</sup>                    | 2                 | 1                  |
| Entre 284 m <sup>3</sup> y 425 m <sup>3</sup> | 3                 | 1                  |
| Mayor a 425 m <sup>3</sup>                    | 4                 | 1                  |



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2021-12305571-APN-DNPV#SENASA

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Jueves 11 de Febrero de 2021

**Referencia:** EE 56501528/2020 - ANEXO IV - CANTIDAD DE SENSORES DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA DE FRÍO SEGÚN EL VOLUMEN DE FRUTA A TRATAR - CENTROS DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (CTC)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.02.11 15:22:42 -03:00

Diego Quiroga  
Director Nacional  
Dirección Nacional de Protección Vegetal  
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.02.11 15:22:43 -03:00