

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ПРАВИЛА
от 26 апреля 2005 года N 285**

Рига (прот. N 23, §16)

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ОТ 28 АВГУСТА 2001 ГОДА N 384
"ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА РЕЗЕРВУАРАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ, ВЗРЫВООПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ"**

Изданы согласно части второй
статьи 3 закона "О техническом
надзоре за опасным оборудованием"

1. Внести в правила Кабинета министров от 28 августа 2001 года N 384 "Порядок технического надзора за резервуарами для хранения воспламеняющихся, взрывоопасных и вредных веществ" (Латвияс Вестнесис, 2001, N 124) следующие изменения:

1.1. изложить наименование правил в следующей редакции:

"Порядок технического надзора за резервуарами для хранения опасных веществ";

1.2. заменить в тексте правил слова "уполномоченная инспектирующая структура" (в соответствующем падеже) словами "инспектирующая структура" (в соответствующем падеже);

1.3. изложить подпункт 3.3 в следующей редакции:

"3.3. вещества, которые в соответствии с нормативными актами о классификации химических веществ установлены как очень токсичные, токсичные, вредные, едкие, раздражающие и опасные для среды жидкости (за исключением сточных вод), газы и их смеси, - более чем 2,5 м3.";

1.4. изложить пункт 7 в следующей редакции:

"7. Министерство экономики в сотрудничестве с соответствующим техническим комитетом по стандартам рекомендует обществу с ограниченной ответственностью "Латвияс стандартс" в

связи с настоящими правилами перечень разрабатываемых, адаптируемых и применяемых стандартов.";

1.5. исключить в пункте 8 слова "Бесприбыльная организация государственное";

1.6. дополнить раздел I пунктами 8.1 и 8.2 в следующей редакции:

"8.1 Технические проверки резервуаров имеет право выполнять аккредитованная структура, о которой Министерство экономики опубликовало сообщение в газете "Латвияс Вестнесис" (в дальнейшем - инспектирующая структура), если она:

8.1 1. в Латвийском Национальном бюро по аккредитации удостоверила свою компетенцию в соответствии с установленным стандартом LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Главные критерии для различного вида структур, выполняющих инспекцию" критериями и требованиями настоящих правил;

8.1 2. застраховала свою гражданско-правовую ответственность в объеме, покрывающем убытки от возможной ошибки или неверного заключения.

8.2 Латвийское Национальное бюро по аккредитации оценивает и регулярно проверяет соответствие инспекционной структуры установленным в пункте 8.1 настоящих правил требованиям.";

1.7. изложить пункт 11 в следующей редакции:

"11. Для каждого резервуара необходим паспорт на государственном языке. Паспорт резервуара в соответствии с установленным приложением 1 к настоящим правилам образцом паспорта заполняет владелец резервуара.";

1.8. изложить пункт 12 в следующей редакции:

"12. Владелец резервуара прилагает к паспорту декларацию соответствия, составленную в соответствии со стандартом LVS EN ISO/IEC 17050-1:2005 "Оценка соответствия Декларация соответствия поставщика - часть 1: Общие требования", и инструкцию по использованию на государственном языке. В инструкцию включается:

12.1. информация о порядке начала использования резервуара;

12.2. информация о порядке использования резервуара;

12.3. информация о порядке технического обслуживания, ремонта и надзора резервуара (также о проверках, проводимых владельцем резервуара, о мероприятиях по защите среды и мероприятиях в чрезвычайных ситуациях);

12.4. техническая документация резервуара, диаграммы и расчеты чертежей, если это помогает пониманию инструкции по использованию, или если владелец предусматривает продление продолжительности (ресурса) использования резервуара.";

1.9. изложить пункт 13 в следующей редакции:

"13. Владелец резервуара при передаче его другому владельцу передает также паспорт резервуара и установленные в пункте 12 настоящих правил документы.";

1.10. изложить подпункт 14.2 в следующей редакции:

"14.2. обеспечить для обслуживания резервуара достаточное количество персонала, обученного и проинструктированного согласно нормативным актам по охране труда при применении рабочего оборудования, и обучение по вопросам охраны труда с учетом конструкции резервуара и условий использования;"

1.11. исключить в подпункте 14.3 слова "выданной установщиком резервуара";

1.12. изложить пункт 46 в следующей редакции:

"46. Если истекла установленная продолжительность (ресурс) использования и резервуар изготовлен из материалов, свойства старения которых после истечения установленной продолжительности использования не прогнозируемы, его дальнейшее использование запрещается. Продолжительность использования (ресурс) не подлежит продлению.";

1.13. заменить в пункте 47 слово "неметаллических" словами "упомянутых в пункте 46 настоящих правил";

1.14. дополнить приложение 2 подпунктом 3.3 в следующей редакции:
(текста изменений не приводится);

1.15. дополнить правила пунктом 53.1 в следующей редакции:

"53.1 Свидетельства об аккредитации, выданные инспектирующим структурам до 31 мая 2005 года, действительны до конца указанного в них срока.".

2. Подпункты 1.6 и 1.8 настоящих правил вступают в силу с 1 июня 2005 года.

Премьер-министр
А.КАЛВИТИС

Министр экономики
А.К.КАРИНЬШ