

УСЛОВИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

У складу са чланом 38. став 2. ове уредбе, утврђују се услови за мерење емисије из великих постројења за сагоревање, како следи:

1) За постројења топлотне снаге веће од 300 MWth

Концентрације сумпор диоксида, оксида азота и прашкастих материја мере се континуално за сва велика постројења за сагоревање топлотне снаге веће од 300 MWth. Концентрације сумпор диоксида и прашкастих материја могу се мерити повременим мерењима или другим одговарајућим поступцима, ако се таква мерења и поступци, који су одобрени од стране надлежног органа, могу користити за добијање концентрације.

2) За постројења топлотне снаге од 100 MWth до 300 MWth

Концентрације сумпор диоксида, оксида азота и прашкастих материја мере се континуално за сва велика постројења за сагоревање топлотне снаге од 100 MWth до 300 MWth. Ова континуална мерења не морају се захтевати у следећим случајевима:

- за постројења за сагоревање са преосталим животним веком мањим од 10.000 радних часова;
- за сумпор диоксид и прашкасте материје из постројења која користе природни гас или из гасних турбина које користе природни гас;
- за сумпор диоксид из гасних турбина или постројења који користе течна горива са познатим садржајем сумпора, у случајевима где не постоји уређај за одсумпоравање;
- за сумпор диоксид из постројења која користе биомасу, ако ниједан резултат мерења емисије сумпор диоксида после дана ступања на снагу ове уредбе није већи од граничне вредности емисије прописане овом уредбом.

У случајевима када се не захтевају континуална мерења, повремена мерења се морају вршити два пута годишње, од којих једно повремено мерење у првих шест календарских месеци, а друго повремено мерење у других шест календарских месеци.

Друга могућност је да се могу користити одговарајући поступци одређивања концентрација сумпор диоксида, оксида азота и прашкастих материја у емисијама, који морају бити проверени и одобрени од надлежног органа. Такви поступци морају се примењивати на начин да се обезбеде подаци једнаког квалитета.

Оператер великог постројења за сагоревање дужан је да обавести надлежни орган о значајним променама у врсти горива које се користи или о променама у начину рада постројења за сагоревање. По пријему таквог обавештења, надлежни орган одлучује да ли услови мониторинга из ст. 1. и 2. ове тачке и даље одговарају или их је потребно прилагодити.