

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 82/94 i 28/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1999. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STANDARDIMA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

Članak 1.

U Uredbi o standardima kakvoće tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 76/97 i 66/99), članak 13. mijenja se i glasi:

»Granične vrijednosti točke filtrabilnosti ovisno o vremenskom razdoblju, područja destilacije, cetanskog indeksa, gustoće na 150 C i sadržaja vode u dizelskim gorivima su:

Značajka	Dizelsko gorivo
Točka filtrabilnosti: Razbolje:	°C, najviše
16. 4.-30. 9.	0
1. 10.-31. 10.	-5
1. 3.-15. 4.	-5
1. 11.-15. 12.	-10
16. 12. -29. 2.	-15
Područje destilacije:	
- do 250 °C predestilira, % v/v najviše	65
- do 350 °C predestilira, % v/v najmanje	85
- do 370 °C predestilira, % v/v najmanje	95
Cetanski indeks, najmanje	46
Gustoća na 15° C (kg/m³), najmanje	820
Sadržaj vode (mg/kg), najviše	200

Članak 2.

U članku 14. stavku 1., drugi podredak mijenja se i glasi:

»-0,5% m/m do 1. srpnja 2002. godine«.

Članak 3.

U članku 18. u prvom podretku umjesto riječi: »0,3% m/m od 1. siječnja 2000. do 1. srpnja 2002. godine« stavljaju se riječi: »0,5% m/m do 1. srpnja 2002. godine«.

Članak 4.

U obrascu TNG - Izjava o sukladnosti sa standardima kakvoće tekućih naftnih goriva, točka (6) mijenja se i glasi:

»S potpunom odgovornošću izjavljujem da tekuće naftno gorivo, za koje se izdaje ova Izjava, sadrži sljedeće količine, te da je ispitano po sljedećim metodama:

ZNAČAJKE KAKVOĆE	OZNAKA METODE ISPITIVANJA
ukupni sumpor, % m/m	
olovo, g/l	
ukupni aromati, % m/m	
benzen, % v/v	
poliklorirani bifenili, mg/kg	
oksidacijska stabilnost, minuta	
IOB	
MOB	
točka filtrabilnosti, °C	
16. 4.-30. 9.	
1. 10.-31. 10. i 1. 3.-15. 4.	
1. 11.-15. 12.	
16. 12.-29. 2.	
točka tečenja, °C	
16. 4.-30. 9.	
1. 10.-31. 10. i 1. 3.-15. 4.	
1. 11.-29. 2.	
područje destilacije, do 180 °C, % v/v	
do 250 °C, % v/v	
do 340 °C, % v/v	
do 350 °C, % v/v	
do 370 °C, % v/v	
sredstvo za označivanje, mg/l	
cetanski indeks	
gustoća na 15 °C, kg/m ³	
voda, mg/kg	

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/97-03/01
Urbroj: 5030114-99-4
Zagreb, 30. prosinca 1999.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.