

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Keskkonnaminister
määrus
algtekst-terviktekst
29.06.2013
Hetkel kehtiv
RT I, 26.06.2013, 17

Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvate gaaside puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkiva heitvee saasteainete heite piirväärtused ning suublasse juhitava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid¹

Vastu võetud 20.06.2013 nr 40

Määrus kehtestatakse [tööstusheite seaduse](#) § 102 lõike 3 ja § 103 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvate gaaside veega puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkiva heitvee saasteainete heite piirväärtused ning heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid.

§ 2. Heitvees sisalduvate saasteainete heite piirväärtused

(1) Väljuvate gaaside veega puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkiva heitvee saasteainete heite piirväärtused on esitatud käesoleva määruse lisas.

(2) Reovee käitlemise tulemusena tekkiva heitvee saasteainete heite piirväärtuste määramisel peab loa andja lisaks käesoleva määruse lisas sätestatud heite piirväärtustele lähtuma ka veeseaduse § 24 lõigetes 2, 5 ja 6 ning veeseaduse § 26⁵ lõigetes 7, 10 ja 11 sätestatust.

§ 3. Suublasse juhitava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid

Suublasse juhitava heite piirväärtustest on kinni peetud, kui:

- 1) heljuvaine sisalduse mõõdetud väärtused ei ületa lisas nimetatud heite piirväärtusi;
- 2) aasta jooksul mõõdetud raskmetallide sisaldus ei ületa lisas nimetatud piirväärtusi rohkem kui ühel korral või kui aastas on võetud 20 proovi, ei ületa lisas nimetatud piirväärtusi rohkem kui 5%-s võetud proovidest;
- 3) dioksiinide ja furaanide üldsisaldus ei ületa lisas nimetatud piirväärtust.

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119).

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

[Lisa](#) Põlemisgaaside veega puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkiva heitvee saasteainete heite piirväärtused

Keskkonnaministri 20.06.2013. a määrus nr 40
 „Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvate gaaside
 puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkiva
 heitvee saasteainete heite piirväärtused ning suublasse juhitava
 heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid”
 Lisa

**PÕLEMISGAASIDE VEEGA PUHASTAMISEL TEKKIVA REOVEE KÄITLEMISE
 TULEMUSENA TEKKIVA HEITVEE SAASTEAINETE HEITE PIIRVÄÄRTUSED**

Saasteained	Heite piirväärtused massisisaldustena filtreerimata proovides	
1. Heljuvainesisaldus	95% 30 mg/l	100% 45 mg/l
2. Elavhõbe (Hg) ja selle ühendid, arvutatuna elavhõbedaks	0,03 mg/l	
3. Kaadmium (Cd) ja selle ühendid, arvutatuna kaadmiumiks	0,05 mg/l	
4. Tallium (Tl) ja selle ühendid, arvutatuna talliumiks	0,05 mg/l	
5. Arseen (As) ja selle ühendid, arvutatuna arseeniks	0,15 mg/l	
6. Plii (Pb) ja selle ühendid, arvutatuna pliiiks	0,2 mg/l	
7. Kroom (Cr) ja selle ühendid, arvutatuna kroomiks	0,5 mg/l	
8. Vask (Cu) ja selle ühendid, arvutatuna vaseks	0,5 mg/l	
9. Nikkel (Ni) ja selle ühendid, arvutatuna nikliks	0,5 mg/l	
10. Tsink (Zn) ja selle ühendid, arvutatuna tsingiks	1,5 mg/l	
11. Dioksiinid ja furaanid, üldsisaldus ¹	0,3 ng/l	