ORDIN nr. 621 din 7 iulie 2014privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România

EMITENT

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 18 iulie 2014

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 45.488/G.C. din 11 iunie 2014 al Direcţiei politici, strategii, proiecte şi managementul resurselor de apă,în baza prevederilor art. 3 alin. (6) din Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:**Articolul 1**Se aprobă valorile de prag unice la nivel naţional, aplicabile tuturor corpurilor de ape subterane din România, prevăzute în anexa nr. 1.**Articolul 2**Se aprobă valorile de prag la nivelul corpurilor de ape subterane, aplicabile individual corpurilor de ape subterane din România, prevăzute în anexa nr. 2.**Articolul 3**Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.**Articolul 4**Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.**Articolul 5**La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 18 martie 2009, se abrogă.Ministrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Adriana Doina PanăBucureşti, 7 iulie 2014.Nr. 621.**Anexa 1**VALORILE DE PRAG UNICE LA NIVEL NAŢIONAL(aplicabile tuturor corpurilor de ape subterane din România)

Poluanţi	Valoare de prag
Benzen	10 мg/l

	Tricloretilenă	10	мg/l
	Tetracloretilenă	10	мg/l

Anexa 2VALORILE DE PRAG LA NIVELUL CORPURILOR DE APE SUBTERANE(aplicabile individual corpurilor de ape subterane)Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa*Font 7*

Corpul de apă subterană	NH(4) (mg/l)	Cl (mg/l)	SO(4) (mg/l)	NO(2) (mg/l)	PO(4) (mg/l)	Cr (mg/l)	Ni (mg/l)	Cu (mg/l)	Zn (mg/l)	Cd (mg/l)	Hg (mg/l)	Pb (mg/l)	As (mg/l)	Fenoli (mg/l)
ROSO01	1,3	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,07	0,01	0,002
ROSO02	0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	
ROSO04	0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005		0,01	0,01	0,009
ROSO06	1,2	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,02	0.01	0,002
ROSO07	1,2	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	0,006
ROSO08	0,7	250	250	0,5										

0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,02 | 0,01 |

| ROSO09 | 1,7 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 |

0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
0,002 |

| ROSO10 | 1,1 | 250 | 250 | 0,5 |

0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
0,003 |

| ROSO11 | 2,0 | 250 | 250 | 0,5 |

0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
0,003 |

| ROSO12 | 2,5 | 250 | 250 | 0,5 |

0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,02 | 0,01 |

| ROSO13 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 |

0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,03 | 0,01 |
0,002 |

| ROSO14 | 0,7 | 250 | 250 | 0,5 |

0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
0,002 |

| ROSO15 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 |

0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |

| ROSO17 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 |

0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
0,002 |

Administraţia Bazinală de Apă Crişuri*Font
7*

| Corpul de | NH(4) | Cl | SO(4) | NO(2)

PO(4)	Cr	Ni	Cu	Zn	Cd	Hg	Pb	As	Fenoli		apă subterană	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	ROCR01	1,7	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005		0,01	0,03	0,011
	ROCR02	0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	
	ROCR03	0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	
	ROCR04	0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	0,006
	ROCR05	0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	
	ROCR06	0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,02	0,01
	ROCR07	2,4	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1		0,005			0,05	
	ROCR08	3,7	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005			0,08	
	ROCR09	0,5	250	250	0,5	0,5	0,05		0,1					0,01	

Administraţia Bazinală de Apă Mureş*Font 7*

Corpul de apă subterană	NH(4) (mg/l)	Cl (mg/l)	SO(4) (mg/l)	NO(2) (mg/l)	PO(4) (mg/l)	Cr (mg/l)	Ni (mg/l)	Cu (mg/l)	Zn (mg/l)	Cd (mg/l)	Hg (mg/l)	Pb (mg/l)	As (mg/l)	Fenoli (mg/l)
ROMU01	1,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	0,003
ROMU02	0,5	250	250	0,5	0,5				5,0					
ROMU03	1,1	250	325	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	0,006
ROMU04	3,1	250	295	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005		0,01	0,01	0,005
ROMU05	0,8	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	0,002
ROMU06		250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005		0,01	0,01	
ROMU07	1,2	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	0,002

						ROMU08		0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02
0,1	5,0	0,005			0,01	0,01								
						ROMU09			250	250	0,5	0,5	0,05	0,02
0,1	5,0	0,005			0,01	0,01								
						ROMU10		0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02
0,1	5,0	0,005			0,01	0,01								
						ROMU12		0,5	250	250		0,5	0,05	0,02
0,1	5,0	0,005			0,01	0,01								
						ROMU14		0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02
0,1	5,0	0,005												
						ROMU15		0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02
0,1	5,0	0,005			0,01									
						ROMU16		0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02
0,1	5,0	0,005			0,01	0,01								
						ROMU17		0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02
0,1	5,0	0,005			0,01	0,01								
						ROMU18		0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02
0,1	5,0	0,005			0,01									
						ROMU19			250	250	0,5	0,5	0,05	0,02
0,1	5,0	0,005			0,01									

ROMU20	1,9	250	250	0,5	0,6	0,05	0,02	0,1	5,0			0,02		0,002							
ROMU21	0,9	250	250	0,5	0,5		0,02														
ROMU22	0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005		0,01	0,04								
ROMU23	0,5	250	250																		
ROMU24	4,2	250	250	0,5	1,2	0,05	0,02	0,1		0,005		0,01	0,01								

Administraţia Bazinală de Apă Banat*Font 7*

Corpul de apă subterană	NH(4) (mg/l)	Cl (mg/l)	SO(4) (mg/l)	NO(2) (mg/l)	PO(4) (mg/l)	Cr (mg/l)	Ni (mg/l)	Cu (mg/l)	Zn (mg/l)	Cd (mg/l)	Hg (mg/l)	Pb (mg/l)	As (mg/l)	Fenoli (mg/l)	
ROBA01	3,0	250	340	0,5	1,0	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01		0,002	
ROBA02	3,6	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01		0,002	
ROBA03	2,6	250	250	0,5											

```
1,5 |   0,05 |   0,02 |      0,1 |      5,0 | 0,005 | 0,001 |    0,01 |    0,01 |
0,004 | ├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──
──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼
──────┼───────┼───────┤ | ROBA04      |  1,8 |  250 |  250 |  0,5 |
1,4 |   0,05 |   0,02 |     0,1 |     5,0 | 0,005 | 0,001 |    0,01 |          |
0,003 | ├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──
──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼
──────┼───────┼───────┤ | ROBA05      |  1,6 |  250 |  250 |  0,5 |
0,7 |   0,05 |   0,02 |     0,1 |     5,0 | 0,005 | 0,001 |    0,01 |          |
0,002 | ├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──
──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼
──────┼───────┼───────┤ | ROBA06      |  0,5 |  250 |  250 |  0,5 |
0,5 |  0,02 |         |    0,1 |    5,0 |       |       |    0,01 |          |
0,004 | ├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──
──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼
──────┼───────┼───────┤ | ROBA07      |  0,5 |  250 |  250 |  0,5 |
0,5 |   0,05 |   0,02 |    0,1 |    5,0 | 0,005 |          |    0,01 |          |
0,002 | ├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──
──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼
──────┼───────┼───────┤ | ROBA08      |  0,5 |  250 |  250 |  0,5 |
0,5 |  0,02 |         |    0,1 |    5,0 |       |       |    0,01 |          |
| ├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──
──┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──
──┼───────┼───────┤ | ROBA09     |  0,5 |  250 |  250 |  0,5 |  0,5 |
0,05 |   0,02 |    0,1 |    5,0 |          |          |    0,01 |          |
0,002 | ├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──
──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼
──────┼───────┼───────┤ | ROBA10      |  0,5 |  250 |  250 |  0,5 |
0,5 |   0,05 |   0,02 |    0,1 |    5,0 |       |       |    0,01 |          |
0,002 | ├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──
──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼
──────┼───────┼───────┤ | ROBA11      |  0,5 |  250 |  250 |  0,5 |
0,5 |   0,05 |   0,02 |    0,1 |    5,0 |       |       |    0,01 |          |
0,002 | ├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──
──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼
──────┼───────┼───────┤ | ROBA12      |  1,0 |  250 |  250 |  0,5 |
0,5 |   0,05 |   0,02 |    0,1 |    5,0 | 0,005 |          |    0,01 |          |
0,002 | ├──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──
──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼
```

				ROBA13	0,7	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0				0,01		0,002
				ROBA14	0,5	250	250	0,5	0,5	0,02		0,1	5,0				0,01		0,002
				ROBA15	0,5	250	250	0,5	0,5	0,02		0,1	5,0				0,01		0,002
				ROBA16	0,5	250	250	0,5	0,5	0,02		0,1	5,0				0,01		0,002
				ROBA17	0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0				0,01		0,002
				ROBA18	6,4	250	250	0,5	1,0	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001		0,01		0,004
				ROBA19	1,3	250	250	0,5	0,5	0,02		0,1	5,0				0,01		0,002
				ROBA20	0,5	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0				0,01		0,002

Administraţia Bazinală de Apă Jiu

Corpul de apă subterană	SO(4) (mg/l)	NO(2) (mg/l)	PO(4) (mg/l)	Cd (mg/l)	Hg (mg/l)	Pb (mg/l)	As (mg/l)	NH(4) (mg/l)	Cl
ROJI01	0,5	250							

250 | 0,5 | 0,5 | | | |
| |
| ROJI02 | 0,5 | 250 |
250 | 0,5 | 0,5 | | | |
| |
| ROJI03 | | 250 |
250 | | | | | |
| |
| ROJI04 | 0,5 | 250 |
250 | 0,5 | | | | |
| |
| ROJI05 | 4,4 | 250 |
250 | 0,5 | 0,5 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
0,01 | |
| ROJI06 | 1,1 |
250 | 450 | 0,5 | 0,5 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
0,01 | |
| ROJI07 | 9,9 |
250 | 250 | 0,5 | 0,5 | | | |
| |
| ROJI08 | 0,5 | 250 |
250 | 0,5 | 0,5 | | | |
| |
Administraţia Bazinală de Apă
Olt*Font
7*

| Corpul de | NH(4) | Cl | SO(4) | NO(2) | PO(4) | Cr | Ni
| Cu | Zn | Cd | Hg | Pb | As | | apă
subterană | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (
mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | |
| ROOT01 | 0,5 | 250 |
250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
0,01 | |
| ROOT02 | 1,6 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
0,01 | |

| ROOT03 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | | 0,05 |
0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
0,01 |

| ROOT04 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
0,01 |

| ROOT05 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
0,01 |

| ROOT06 | 1,2 | 250 | 250 | 0,5 | | 0,05 |
0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
| |

| ROOT07 | 1,8 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,02 |
0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,02 |
0,01 |

| ROOT08 | 2,6 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
0,01 |

| ROOT09 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
0,02 | 0,1 | | 0,005 | | 0,01 |
0,01 |

| ROOT10 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | | 0,05 |
0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
| |

| ROOT11 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,02 |
0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
0,01 |

| ROOT13 | 3,2 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | |
0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |

0,01 |
| ROOT14 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | | 0,05 |
0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
0,01 |
Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea*Font 7*
| Corpul de | NH(4) | Cl | SO(4) | NO(2) | PO(4) | Cr | Ni | Cu | Zn | Cd | Hg | Pb | As | Fenoli | | apă subterană | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |
| ROAG01 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 |
0,01 | 0,01 |
| |
| ROAG02 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 |
0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
| |
| ROAG03 | 1,6 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 |
0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
0,005 |
| ROAG05 | 1,2 | 250 | 250 | 0,5 |
0,7 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,02 | 0,01 |
0,012 |
| ROAG07 | 1,7 | 250 | 250 | 0,5 |
0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | | 0,01 | |
| |
| ROAG08 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 |
0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
| |

| ROAG09 | 0,9 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 |
0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |

| ROAG10 | 0,9 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 |
0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |

| ROAG11 | 1,0 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 |
0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | | 0,02 | |

| ROAG12 | 1,6 | 250 | 250 | 0,5 | 0,7 |
0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |

| ROAG13 | 0,8 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 |
0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa*Font 7*

| Corpul de | NH(4) | Cl | SO(4) | NO(2) | PO(4) | Cr | Ni | Cu | Zn | Cd | Hg | Pb | As | Fenoli | | apă subterană | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |

| ROIL01 |
0,5 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | |

| ROIL02 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 |
| | | | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |

| ROIL03 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 |
| | | | | | | |

ROIL04	0,8	250	250	0,5	0,5					0,005	0,001	0,01	0,01	
ROIL05	2,9	510	250	0,5	1,0				5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	0,002
ROIL06	1,5	860	410	0,5	0,5					0,005	0,001	0,01	0,01	
ROIL07	1,0	760	560	0,5	0,9					0,005	0,001	0,01	0,01	0,071
ROIL08	1,9	250	250	0,5	0,7					0,005	0,001	0,01	0,01	
ROIL09	0,9	250	250	0,5	0,5					0,005	0,001	0,01	0,01	
ROIL10	0,5	250	250	0,5	0,5				5,0					
ROIL11	1,7	250	250	0,5	1,7	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	
ROIL12	1,1	250	250	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	0,006
ROIL13	2,0	750	700	0,5	4,4			0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	

0,006|

|ROIL14 | 0,5| 250| 250| 0,5|
0,9| | | | | 0,005| 0,001| 0,01| 0,01|
| |

|ROIL15 | 0,7| 250| 250| 0,5| 0,5|
0,05| 0,02| 0,1| 5,0| 0,005| 0,001| 0,01| 0,01|
0,009|

|ROIL16 | 1,5| 250| 250| 0,5|
0,7| 0,05| | 0,1| 5,0| 0,005| 0,001| 0,01| 0,01|
0,006|

|ROIL17 | 2,9| 250| 250| 0,5|
0,7| | 0,02| 0,1| 5,0| 0,005| 0,001| 0,01| 0,01|
| |

|ROIL18 | 0,5| 250| 250| 0,5| 0,5|
| | 0,1| 5,0| | | | |
0,006|

Administraţia Bazinală de Apă Siret*Font 7*

|Corpul de |NH(4) |Cl |SO(4) |NO(2) |PO(4) |Cr |Ni |Cu |Zn |Cd |Hg |Pb |As | |apă subterană|(mg/l)|(mg/l)|(mg/l)|(mg/l)|(mg/l)|(mg/l)|(mg/l)|(mg/l)|(mg/l)|(mg/l)|(mg/l)|(mg/l)|(mg/l)|

|ROSI01 | 0,5| 250| 250|
0,5| 0,5| 0,05| 0,02| 0,1| 5,0| 0,005| 0,001| 0,01|
0,01|

|ROSI02 | 0,5| 250| 250| 0,5| 0,5| 0,05|
0,02| 0,1| 5,0| 0,005| | 0,01|
| |

|ROSI03 | 1,8| 250| 250| 0,5| 0,5| 0,05| 0,02|

0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
0,01 |
| ROSI04 | 0,5 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | | 0,01 |
| |
| ROSI05 | 1,2 | 860 | 370 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,02 |
0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
| |
| ROSI06 | 0,9 | 250 | 250 | 0,5 | | | | |
| | | |
|

Administraţia Bazinală de Apă Prut*Font 7*

| Corpul de | NH(4) | Cl | SO(4) | NO(2) | PO(4) | Cr | Ni | Cu | Zn | Cd | Hg | Pb | As | | apă subterană | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |

| ROPR01 | 0,5 | 250 |
250 | 0,5 | 0,5 | | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
0,01 |
| ROPR02 | 5,6 | 410 | 1250 | 0,8 | 0,5 | 0,05 |
0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
0,01 |
| ROPR03 | 3,0 | 250 | 390 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
0,01 |
| ROPR04 | 0,5 | 250 | 480 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,01 |
0,01 |

		ROPR05	6,4	250	250	0,5	1,4	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01			
		ROPR06	0,5	250	250	1,0					0,005			0,01				
		ROPR07	1,4	250	850	0,5	0,5		0,02	0,1	5,0	0.005		0.01				

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral*Font 7*

Corpul de apă subterană	NH(4) (mg/l)	Cl (mg/l)	SO(4) (mg/l)	NO(2) (mg/l)	PO(4) (mg/l)	Ni (mg/l)	Cu (mg/l)	Zn (mg/l)	Cd (mg/l)	Hg (mg/l)	Pb (mg/l)	As (mg/l)	
RODL01	0,5	250	250	0,5	0,5	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	
RODL02	0,7	450	250	0,5	0,5	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	
RODL03	0,5	450	250	0,5	0,5	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	
RODL04	0,7	250	250	0,5	0,5	0,02		5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	
RODL05	0,8	250	250	0,5	0,5				0,005	0,001	0,01	0,01	

	RODL06	0,5	250	250	0,5	0,5			0,005	0,001	0,01	0,01
	RODL07	3,0	350	250	0,5	0,5	0,02		5,0	0,005	0,001	0,01	0,01
	RODL08	0,5	450	250	0,5	0,5	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01
	RODL09	1,0	250	250	0,5	0,5	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01
	RODL10	1,0	250	250	0,5	0,5	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01

NOTĂ:Valorile de prag pentru metalele Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb şi As se referă la concentraţia de substanţă dizolvată, şi anume la faza dizolvată a unui eşantion de apă obţinut prin filtrarea cu ajutorul unui filtru de 0,45 мм sau prin orice altă tratar e anterioară echivalentă.--------