

行政院環境保護署主管法規共用系統

列印時間：110.06.30 16:55

法規內容

法規名稱：固定污染源空氣污染物排放標準 英

公發布日：民國 81 年 04 月 10 日

修正日期：民國 110 年 06 月 29 日

發文字號：環署空字第1101079351號令

法規體系：空氣品質保護及噪音管制處/固定源空污防制

立法理由：中華民國102年4月25日修正總說明及條文對照表.pdf
中華民國110年6月29日修正總說明及條文對照表.pdf
中華民國100年1月5日修正總說明及條文對照表.pdf
中華民國96年9月11日修正總說明及條文對照表.pdf

圖表附件：附表一.odt
附表二.odt
第 3 條完整條文.odt
第 7 條完整條文.pdf
第 8 條完整條文.odt

第 1 條

本標準依空氣污染防制法第二十條第二項規定訂定之。

第 2 條

本標準適用於新設立或變更、或既存之固定污染源（分別簡稱為新污染源、既存污染源）；其標準如附表一、附表二。但特定業別、區域或設施另訂有排放標準者，應優先適用該標準。

第 3 條（因條文排版無法完整呈現內容，請詳閱完整條文檔案）

本標準專用名詞及符號定義如下：

- 一、周界：指公私場所所使用或管理之界線。
- 二、mg：毫克，相等於零·零零一公克。
- 三、 μg ：微克，相等於零·零零一毫克。
- 四、K：凱氏絕對溫度， $K=273+^{\circ}\text{C}$ 。
- 五、 Nm^3 ：凱氏溫度二百七十三度及一大氣壓下每立方公尺體積； m^3 係指每立方公尺體積。
- 六、ppm：百萬分之一。
- 七、q：任一污染源所屬各獨立排放管道單元，各污染物之「單位時間最高許可排放量」，其單位為公克／秒（g/s）。

八、 a_1, a_2 ：各污染物之換算常數。

九、 k ：污染物排放之擴散係數，單位為公克／秒·平方公尺 ($g/s \cdot m^2$)。

十、 h ：排放管道出口之實際高度，單位為公尺 (m)。

十一、 Δh ：排放管道出口之煙流上升高度，單位為公尺 (m)。

十二、 h_e ：排放管道出口之有效高度 $h_e = h + \Delta h$ ，單位為公尺 (m)。

十三、 Q_h ：排放管道排氣之熱排放速率，單位為卡／秒 (cal/s)。

十四、 V_s ：排放管道出口排氣速度，單位為公尺／秒 (m/s)。

十五、 d_s ：排放管道出口處之內徑，單位為公尺 (m)。

十六、 ρ ：排氣密度，單位為公克／公升 (g/l)。

十七、 C_p ：排氣之恆壓比熱，單位為卡／公克·凱氏絕對溫度 ($cal/g \cdot K$)。

十八、 T_s ：排放管道出口之排氣溫度，單位為凱氏絕對溫度 (K)。

十九、 T ：排放管道出口周圍之大氣溫度，單位為凱氏絕對溫度 (K)。

二十、 \bar{u} ：排放管道出口高度之年平均風速，單位為公尺／秒 (m/s)。

$$\bar{u} = \bar{u}_0 (h/10)^{0.2}$$

二十一、 u_0 ：地面十公尺高度之平均風速，單位為公尺／秒 (m/s)。本標準以年平均風速三·五公尺／秒 (m/s) 為計算之參考基準。

二十二、 Q ：經校正或不需校正之排氣量，單位為立方公尺／分 (Nm^3/min)。

二十三、 Q_s ：依照測定方法測得之排氣量，單位為立方公尺／分 (Nm^3/min)。

二十四、 C ：經校正或不需校正之污染物排放濃度，單位為 ppm 或 mg/Nm^3 。

二十五、 C_s ：依照測定方法測得之污染物排放濃度，單位為 ppm 或 mg/Nm^3 。

二十六、 O_n ：排氣中含氧百分率之參考基準值，單位為 %。

二十七、 O_s ：排氣中含氧百分率之實測值，單位為 %，如超過 20%，則以 20% 計算之。

第 4 條

本標準所稱既存污染源、新污染源之認定，除另有規定外，其原則如左：

一、八十一年四月十一日以前設立之污染源為既存污染源。

二、八十一年四月十二日以後設立之污染源為新污染源。

三、八十一年四月十二日以後因有關設備更新或其他任何理化性或操作方法改變而增加空氣污染物之排放潛量，或排放新增空氣污染物之污染源為新污染源。

前項第一款、第二款所稱設立，係指固定污染源已完成建造、建造中或已完成工程發包。

第 5 條

周界測定係在公私場所周界外任何地點，能判定污染物由欲測之公私場所排放所為之測定。如在公私場所周界外無法選定測點時（例如堤防、河川、湖泊、窪谷等）得在其廠界內三公尺處選定適當地點測定。公私場所污染源之所有人或代表人對周界之認定如有異議，應於該污染源於第一次被告發之次日起三十日內檢具書面資料向當地主管機關申請周界之再認定。

第 6 條

周界測定之取樣時間，粒狀污染物為一小時；氣體污染物中，硫氧化物取樣時間為一小時，其餘表列之氣體污染物，其採樣時間以三十分鐘為原則。但測定方法如已明訂採樣時間者則依該測定方法為之。

第 7 條（因條文排版無法完整呈現內容，請詳閱完整條文檔案）

排放標準中未列排放管道排放標準之氣體污染物，應依左列方法計算其排放管道之排放標準：

一、低排放管道，即 $h \leq 6m$ （公尺）時。

$$q = a_2 \cdot b^2$$

b：污染源之排放管道口至該污染源周界之最短水平距離，其單位為m（公尺）。

二、較高排放管道，即 $h > 6m$ 時。

（一） $b \geq 5 (h-6)$

$$q = a_2 \cdot b'^2$$

b'：污染源之排放管道口至該污染源周界線上垂直高度 6m（公尺）處之最短距離，其單位為 m（公尺）。

（二） $b < 5 (h-6)$

$$q = a_2 \cdot b''^2$$

b''：以污染源之排放管道口中心為頂點向下十二度俯角所形成之圓錐與他人建築物（無人留守之倉庫除外）相交時，自該排放管道口中心至該建築物之最短距離，其單位為m（公尺）。

（三） $b < 5 (h-6)$ 且無前述 2. 之狀況，即污染源距離建築物甚遠或建築物低於6m（公尺），致以污染源之排放管道口中心為頂點向下十二度俯角所形成之圓錐與他人建築物並無相交時。

$$q = a_2 \cdot 25 \cdot (h-6)^2$$

第 8 條（因條文排版無法完整呈現內容，請詳閱完整條文檔案）

排放標準中列有排放管道排放標準之空氣污染物，新污染源之排放管道高度應依下列公式計算之。

第 9 條

新污染源排放之污染物，於附表中列有換算常數值者，應依第七條至第八條所定計算方法分別計算排放管道高度之較高者，為其排放管道高度。

主管機關於處理對既存污源之陳情案件時，得命該既存污染源改善其排放

濃度或準用前項規定變更其排放管道高度。

第 10 條

各公私場所對污染源採多重污染防治措施者，應檢具書面資料報請當地主管機關核准後，始得建築低於第九條所規定高度之排放管道。前項情形，應以實際排放管道高度依第九條或中央主管機關認可之計算公式計算之最高許可排放量為排放標準，其最高許可排放量並不得超過本標準之排放管道排放標準。

第 11 條

各種污染物之濃度計算均以凱氏溫度二七三度及一大氣壓下未經稀釋之乾燥排氣體積為計算基準。燃燒過程排氣中之氧氣百分率如無特別規定則以 6 % 氧氣為參考基準，非燃燒過程則以未經稀釋之乾燥排氣體積為計算基準。但對特定行業標準另有規定者，則採該項規定中之排氣含氧百分率為參考基準。

污染物濃度 C 及排氣量 Q 校正計算公式如左：

$$C = [(21 - O_n) / (21 - O_s)] * C_s$$

$$Q = [(21 - O_s) / (21 - O_n)] * Q_s$$

第 12 條

本標準相關之檢測方法及品質管制事項，依中央主管機關之規定。

第 13 條

固定污染源依規定設置空氣污染物連續自動監測設施者，其每日量測值應符合左列規定：

- 一、粒狀污染物不透光率之監測數據，其六分鐘紀錄值高於排放標準值之累積時間不得超過四小時。
- 二、氣狀污染物之監測數據，其一小時紀錄值高於排放標準值之累積時間不得超過二小時。

前項固定污染源於建立粒狀污染物排放濃度與粒狀污染物不透光率換算關係報經主管機關核可者，得以其粒狀污染物排放標準值換算之粒狀污染物不透光率值為其不透光率標準值。

第 14 條

本標準自發布日施行。

資料來源：行政院環境保護署主管法規共用系統